

## Rapporto di Prova N. 6156\2016

Albenga 23/05/2016

**Committente:** Comune di Borgio Verezzi  
Via Municipio, 17 17022 Borgio Verezzi (SV)

**Numero campione:** 6.156      **Data ricevimento:** 17/05/16      **Data inizio prove:** 17/05/16      **Data termine prove:** 23/05/16  
**Categoria merceologica:** Acque destinate al consumo umano  
**Prodotto dichiarato:** Acqua  
**Descrizione Campione:** ACQUA PRELEVATA DALLA FONTANA VEREZZI - ORA PRELIEVO 9.00  
Verbale di Campionamento n° 108 del 17/05/2016  
**Etichetta Campione:**  
**Descrizione Sigillo:**  
**Quantità Campione:** 2      **Restituzione Campione:** No  
**Imballaggio:** 1 contenitore in plastica + 1 contenitore sterile  
**Campionamento:** Effettuato dal laboratorio (APAT CNR IRSA 6010  
Man 29 2003) (\*)

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le prove riportate in questo rapporto contrassegnate dal simbolo (\*) non rientrano nell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio.

Il termine "i", se indicato nel Rapporto di Prova, rappresenta l'incertezza estesa con un fattore di copertura  $K = 2$  ad un livello di probabilità  $P = 95\%$ .

Nel caso di analisi in tracce, i risultati riportati sul presente rapporto di prova non tengono conto del recupero in quanto lo stesso non si discosta in modo statisticamente significativo dal 100%.

Il Laboratorio conserva i campioni per un massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del rapporto di prova salvo diverse disposizioni di legge, accordi specifici con il cliente, specifica instabilità dei campioni (in questo caso i tempi possono essere modificati previa comunicazione al cliente).

Nome Prova	Metodo Analitico	UM	Valore	Incetezza(i)	Limite	Note
pH	EPA 9040C 2004	Unità di pH	7,8	$\pm 0,1$	[6,5; 9,5] (9)	
Conducibilità	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	microS/cm	693	$\pm 64$	Max 2500 (9)	
Cloro residuo libero (*)	DM 23/03/2000 GU n° 87 13/04/2000 pag 10	mg/L	NR(< 0,01)			
Cationi: Ammonio	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	mg/L	NR(< 0,2)		Max 0,5 (9)	
Anioni: Bromuri	Rapporti ISTISAN 2007/31 Pag 115	mg/L	0,2			
Anioni: Cloruri	Rapporti ISTISAN 2007/31 Pag 115	mg/L	70,3	$\pm 6,4$	Max 250 (9)	
Anioni: Fluoruri	Rapporti ISTISAN 2007/31 Pag 115	mg/L	NR(< 0,2)		Max 1,5 (9)	
Anioni: Fosfati	Rapporti ISTISAN 2007/31 Pag 115	mg/L	NR(< 0,2)			

Pagina 1 di 2



IL DIRETTORE



## Rapporto di Prova N. 6156\2016

Albenga 23/05/2016

**Committente:** Comune di Borgio Verezzi  
Via Municipio, 17 17022 Borgio Verezzi (SV)

Nome Prova	Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza(i)	Limite	Note
Anioni: Nitrati	Rapporti ISTISAN 2007/31 Pag 115	mg/L	9,3	± 0,8	Max 50 (9)	
Anioni: Nitriti	Rapporti ISTISAN 2007/31 Pag 115	mg/L	NR(< 0,2)		Max 0,5 (9)	
Anioni: Solfati	Rapporti ISTISAN 2007/31 Pag 115	mg/L	43,3	± 3,9	Max 250 (9)	
Cloriti (*)	EPA 300.1 1997	mg/L	NR(< 0,1)		Max 0,2 (9)	
Alluminio	UNI EN ISO 17294-2:2005	microg/L	NR(< 1)		Max 200 (9)	
Ferro	UNI EN ISO 17294-2:2005	mg/L	NR(< 0,1)			
Conta di Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100 ml	0		Max 0 (9)	
Conta di Batteri coliformi a 37°C	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100 ml	41		Max 0 (9)	
<b>Nota:</b> L'incertezza corrisponde ai limiti fiduciali al 95% : ( inf:28 sup:60)						
Clostridium perfringens (spore comprese) (*)	DLgs n° 31 02/02/2001 GU n° 52 03/03/2001 All. III	UFC/100 mL	0		Max 0 (9)	

(\*) Prova non accreditata da ACCREDIA

(9) D.Lgs n. 31 del 02/02/2001 - Allegato 1

NR (<LoQ): Valore inferiore al limite di quantificazione (LoQ) della metodica applicata

**(IL DIRETTORE DEL  
LABORATORIO)**  
Dott. Luca Medini

Pagina 2 di 2